2026.03.09 11:18:39
SANDRA MERTIK
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Analize pitnih vod

Evidenčna oznaka:	2300-14/8005-26/19339
Naročnik:	OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM CENTER 101 2393 Črna na Koroškem
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-14/80994-24/86578, 182-0001/2024, z dne 26.03.2025
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Vodja naloge:	Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Skrbnik vzorca:	Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Maribor,	09.03.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Gregor Ozvald, dipl. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Vrtec Žerjav
Številka vzorca:	26/19339
Namen:	Nadzor internega omrežja
Naročnik:	OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, CENTER 101, 2393 Črna na Koroškem
Plačnik:	TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ D.D., POLENA 6, 2392 Mežica
Vzorec odvzel:	Gregor Ozvald, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	04.03.2026 08:38
Mesto odvzema:	Žerjav-jedilnica, Vrtec Žerjav
Vzorec sprejel:	Gregor Ozvald
Kraj in čas sprejema:	Maribor, 04.03.2026 11:43

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-14/8005-26/19339-T
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-14/8005-26/19339-M

Evidenčna oznaka: 2300-14/8005-26/19339-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Vrtec Žerjav
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/19339
Namen:	Nadzor internega omrežja
Naloga:	Analize pitnih vod
Vodja naloge:	Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Naročnik:	OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, CENTER 101, 2393 Črna na Koroškem
Plačnik:	TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ D.D., POLENA 6, 2392 Mežica
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-14/80994-24/86578, 182-0001/2024, z dne 26.03.2025
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz internega vodovodnega omrežja.
Plan vzorčenja:	DN 247705, 04.03.2026
Mesto odvzema:	Žerjav-jedilnica, Vrtec Žerjav
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca		***Sprejem vzorca***		**Datum poročila:**	09.03.2026
Datum in ura:	04.03.2026 08:38	**Datum in ura:**	04.03.2026 11:43		
Odvzel:	Gregor Ozvald, NLZOH OPKV	**Sprejel:**	Gregor Ozvald		

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
Vrtec Žerjav

Evidenčna oznaka: 2300-14/8005-26/19339-T

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Motnost	<0.1	#	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	04.03.26 04.03.26
Temperatura vode	7.8		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	04.03.26 04.03.26
pH	7.8				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	04.03.26 04.03.26
	Meritev opravljena pri T = 7.8 °C					
Električna prevodnost (20°C)	348		µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	04.03.26 04.03.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 7.8 °C*					
Okus	brez posebnosti	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	04.03.26 04.03.26
Vonj	brez posebnosti	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	04.03.26 04.03.26
Klor-prosti	<0.05	#*	<0.04 #	mg/L	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	04.03.26 04.03.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.
LOD-meja zaznavnosti, najnižja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.
LOQ-meja določljivosti, najnižja koncentracija analita, ki jo lahko pri določenih pogojih določimo s sprejemljivo točnostjo in natančnostjo.
V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<" pred številko pomeni, da je vrednost nižja od LOD. Tako poročani rezultati so izven območja akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo naročnika ali zakonodaje.

Vodja naloge:
Gregor Ozvald, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Sandra Mertik ob 09.03.2026 11:14

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4001-14/8005-26/19339-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Vrtec Žerjav
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/19339; Lab. št.: 26/5021
Namen: Nadzor internega omrežja
Naloga: Analize pitnih vod
Vodja naloge: Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Naročnik: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, CENTER 101, 2393 Črna na Koroškem
Plačnik: TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ D.D., POLENA 6, 2392 Mežica
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-14/80994-24/86578, 182-0001/2024, z dne 26.03.2025
Mesto odvzema: Žerjav-jedilnica, Vrtec Žerjav
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 04.03.2026 08:38
Odvzel: Gregor Ozvald, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 04.03.2026 12:03
Prevzel: Bojana Žnuderl

Datum poročila: 07.03.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	04.03.2026 12:13 06.03.2026 07:27
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	04.03.2026 12:13 07.03.2026 11:19
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	04.03.2026 12:13 05.03.2026 12:01
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	04.03.2026 12:13 05.03.2026 12:01
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	04.03.2026 12:13 06.03.2026 07:07

Analitik:
Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr.

Odgovorna oseba:
Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr.

Elektronsko podpisal Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr. ob 07.03.2026 11:40:04

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.